



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH  
Wykonana przez firmę DROBZYK. S.C. USŁUGI GEODEZYJNE

Województwo: śląskie  
Powiat: m. Katowice  
Jedn. ewidencyjna: Katowice  
Obręb: 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie  
Układ wsp. płaskich: 2000 strefa 6 (18'), układ odn.: Kronsztadt 86  
Seksja mapy: 6.129.30.11.2.4

Identyfikator zgłoszenia:  
G-IL.6642.4.2633.2015  
Mapa w skali 1:500 o treści S+U+E

Nie badano działek pod względem obciążeń służebnościami gruntowymi.  
Położenie punktów granicznych nie wymagało analizy na podstawie par. 79 ust.5  
Rozporządzenia MSWiA z dnia 09.11.2011r. w sprawie standardów (Dz.U.263poz.1572)

LEGENDA:  
Sieć elektroenergetyczna  
Sieć wodociągowa  
Sieć kanalizacyjna  
Sieć gazowa  
Sieć telekomunikacyjna  
Sieć ciepłownicza  
Punkt geodezyjny chroniony prawem  
Zakres opracowania  
Granice działek  
Granice użytku

Potwierdzam zgodność z oryginałem  
kopii mapy do celów projektowych.

OZNACZENIA OBIEKTÓW:

- 1 - TYMCZASOWY HANGAR O KONSTRUKCJI LEKKIEJ (NAMIOT HAŁOWY)
- 2 - TYMCZASOWE JEDNOKONDYGNACYJNE KONTENEROWE ZAPLECZE OPERACYJNO-SOCJALNE
- 3 - ISTNIEJĄCY UTWARDZONY PLAC - NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
- 4 - TŁOF - STREFA PRZYZIEMIENIA I ODERWANIA OD ZIEMI ŚMIGŁOWCA - ASFALTOWY PLAC ISTNIEJĄCY
- 5 - WIATROWSKAZ O WYSOKOŚCI 6 m
- 6 - MASZT ANTENOWY H=3m
- 7 - OGRÓDZENIE PROJEKTOWANE PANELOWE (wys. H=1,2m)
- 8 - ŚMIETNIK
- 9 - BEZODPŁYWOWY ZBIORNIK ŚCIEKÓW
- 10 - PROJEKTOWANE GNIAZDA ZEWN.
- 11 - BRAMA WJAZDOWA DWUSKRZYDŁOWA ZAMYKANA NA KŁÓDKĘ
- 12 - OŚWIETLENIE PRZESZKODOWE
- 13 - DRENAŻ FRANCUSKI
- 14 - POSZERZENIE WJAZDU, NAWIERZCHNIA SZUTROWA

LEGENDA

- proj. linia kablowa nn-0,4kV  
K1 - zasilanie bazy (rozdz. RG) - YKY 5x25mm<sup>2</sup>  
K2 - zasilanie namiotu halowego (rozdz. RN) - YKY 5x16mm<sup>2</sup>  
K3 - zasilanie podświetlenia wskaźnika kier. wiatru YKY 3x4mm<sup>2</sup>  
K4 - zasilanie zestawu gniazd zew. - YKY 5x16mm<sup>2</sup>  
K5 - zasilanie opraw przeszkodowych na ogrodzeniu - YKY 3x2,5mm<sup>2</sup>
- proj. rura ostonowa z HDPE  
proj. kanalizacja teletechniczna (KT) DVK10. Wprowadzić do wnętrza namiotu.  
proj. studnia kablowa  
Złącze kablowe zewnętrzne z zestawem gniazd elektrycznych ZG3  
proj. uziom otokowy bednarka FeZn 30x4mm  
Punkt uziemiający - uziom pionowy, zacisk uziemiający, studzienka kontrolno- pomiarowa przeznaczona do osadzania w terenach utwardzonych asfaltem.  
A - oprawa oświetlenia przeszkodowego, IP66, napięcie zasilania 230VAC. Światło przeszkodowe niskiej intensywności typu A. Kolor: czerwony, intensywność światła > 10cd.

TN-S SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

E			
D			
C			
B			
A			
Index	DATA	Zmiany	PODPIS:

STAN NA DZIEŃ: 17.02.2017r.

INWESTOR:



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE**  
01-934 Warszawa, ul. Księżykowa 5  
tel./fax: 22 229 99 31  
www.lpr.com.pl

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

**TYMCZASOWA BAZA ŚMIGŁOWCOWEJ SŁUŻBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO  
HEMS WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ**  
KATOWICE, ul. Lotnisko (teren Lotniska Muchowiec)  
DZIAŁKA NR EWID. 2/5, obręb 0002 Dz. Bogucice - Zawodzie

BIURO ARCHYTEKTONICZNE:

**Łucki krzywoszański  
a r c h i t e k t a**

**ŁACKI KRZYWOSZAŃSKI ARCHITEKCI**  
Sp. z o.o. Sp. komandytowa  
65-204 Zielona Góra, ul. Piaskowa 3/1  
tel.: 68 324 72 58, fax: 68 324 72 59  
www.lk-architekci.pl, biuro@lk-architekci.pl

AUTOR PROJEKTU:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
PROJEKTANT: mgr inż. MACIEJ BIELNIAK	uprawniony do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej - nr ew. LBS/0099/POOE/12	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. ROBERT SZYMAŃSKI	uprawniony do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej - nr ew. 52/94/ZG	

TYTUŁ RYSUNKU: <b>PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY SKALA: 1:500 DATA: 28.02.2017
---	---

FAZA: PWZ	NR PROJEKTU: 1627A	OBIEKT: 0001	BRANŻA: IE	NR RYSUNKU: WZKTSE001_	REWIZJA: —
--------------	-----------------------	-----------------	---------------	---------------------------	---------------

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POŘEWNYCH  
DZ. U. 0680 DZ. 47 POL. 250.1. NIE MOŻE BYĆ ODRĘBNIANY I W ŻADEN SPOSÓB WYKORZYSTANY BEZ POZWOŁENIA AUTORA