



URZĄD DOZORU  
TECHNICZNEGO

**SPRAWOZDANIE**  
**Z UZGADNIANIA DOKUMENTACJI**  
**MODERNIZACJI**  
**MODERNIZATION**  
**DOCUMENTATION APPROVAL**  
**REPORT**

Nr sprawozdania  
Report no.

DC-M-18-2/01-18

Strona  
Page

1

Stron  
Pages

2

1.1. Nazwa urządzenia i podstawowe dane techniczne:  
Device name and basic specification:

Typ urządzenia

ZBIORNIK BEZCIŚNIENIOWY

Przestrzeń

robocza

Ciśnienie obliczeniowe

hydrostatyczne

Temperatura obliczeniowa

-20/50

Pojemność

20000 m<sup>3</sup>

Medium

JET A-1 PALIWO LOTNICZE

Nr ewidencyjny

2718001229

1.2. Zakres modernizacji:  
Scope of the modernization:

1. Wspawanie dwóch nowych króćców oraz wymianę jednego istniejącego.

2. Zleceniodawca:  
Orderer:

GRAND TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONA  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA  
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 3, 32-050 SKAWINA

3. Zlecenie - znak: .....  
Order - ref.no.:

z dnia: 03.01.2018  
dated

4. Składniki przedłożonej do uzgodnienia dokumentacji:  
Documentation items submitted for the approval:

1. Dokumentacja techniczna modernizacji Nr 01/18  
2. Rysunek - Zestawienie zbiornika Nr rys.1

str.20  
str.1

5. Wymagania odniesienia w oparciu, o które przeprowadzono uzgodnienie:  
Reference documents applied to this approval:

Uzgodniono na podstawie art.8 ust.6 ustawy o dozorcze technicznym  
z dnia 21.12 2000 r (Dz. U. z 2013r., poz. 963 z późn. zm.) tj:  
a) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie  
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych,  
b) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001r.  
( Dz. U. Nr 113, poz. 1211 )

6. Stwierdzone w dokumentacji niezgodności z wymaganiami odniesienia:  
Nonconformities with the reference documents found in the documentation:

Niezgodności nie stwierdzono

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO  
02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 34