



LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

CENTRALA

ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933

LPR.X2P.26.26-5.2018

Warszawa, dn. 13 kwietnia 2018 r.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa budynku wraz z wykonaniem przyłączy dla bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Sokolowie Podlaskim**”. Nr postępowania: ZP/3/III/2018.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1a oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, informuje, iż wpłynęło pytanie od Wykonawcy, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie:

„pyt 1 materiał na ściany typ silka na ściany jest niedostępny w tym roku czy można go zastąpić gązobetonem”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę pod warunkiem wykonania i sprawdzenia obliczeń konstrukcyjnych oraz współczynnika przenikania cieplnego pod kątem zgodności z przepisami prawa i normami oraz niepogorszenia parametrów technicznych i jakościowych przyjętych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zamawiający informuje, że udzielona odpowiedź jest integralną częścią SIWZ dla przedmiotowego postępowania i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

DYREKTOR
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

dr hab. n. o zdr. Robert Gałazkowski, prof. nadzw.