



LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

CENTRALA

ul. Książkowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933

WR. 22.03.19-6.2018

Warszawa, dn. 22.03.2018 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w miejscowości Gryżliny k. Olsztyna**”. Nr postępowania: ZP/9/II/2018.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej Ustawą, informuje, iż zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

Zamawiający zmienia treść opisu wymagań względem bramy w hangarze w projekcie wykonawczym w tomie II w dziale architektura katalog Zestawienie nr rysunku GR_PW_AR_ZB_35 tytuł rysunku ZESTAWIENIE BRAM z dnia 19 listopada 2017:

BYŁO:

„WIELKOGABARYTOWA BRAMA – z napędem elektrycznym z włókna szklanego”
- okna owalne 810x400 mm 6 szt. (np.. System Butzbach HT-150 lub równoważny)

JEST:

„WIELKOGABARYTOWA BRAMA – z napędem elektrycznym”
- z dwoma lub więcej pełnymi rzędami pasm naświetlających.

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby panele bramy były wykonane z poliwęglanu.

Zamawiający przesuwa termin składania ofert oraz termin na wniesienie wadium na dzień 29.03.2018 r. na godz. 12:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2018 r. o godz. 13:00.

Zamawiający informuje, że zmiany treści SIWZ są integralną częścią SIWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z-ca DYREKTORA
ds. Administracyjnych Główny Księgowy
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Patryk Kamiński