



LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

CENTRALA

ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933

LPR. 22P. 26.19-8. 2018

Warszawa, dn. 28.03.2018r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w miejscowości Gryżliny k. Olsztyna”. Nr postępowania: ZP/9/II/2018.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej Ustawą, informuje, iż zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

Zamawiający zmienia treść opisu wymagań względem bramy w hangarze w projekcie wykonawczym w tomie II w dziale architektura katalog Zestawienie nr rysunku GR_PW_AR_ZB_35 tytuł rysunku ZESTAWIENIE BRAM z dnia 19 listopada 2017:

BYŁO:

„WIELKOGABARYTOWA BRAMA – z napędem elektrycznym”

- z dwoma lub więcej pełnymi rzędami pasm naświetlających.

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby panele bramy były wykonane z poliwęglanu.

JEST:

Wielkogabarytowa brama segmentowa z napędem elektrycznym z hamulcem bezpieczeństwa.

Szer. otworu w świetle 12 m

Wys. otworu w świetle 5 m

Liczba cykli do pracy ciągłej – min. 5 cykli/godzinę

Odporność na działanie warunków atmosferycznych i korozję.

Klasa odporności na obciążenie wiatrem – min. 3 zgodnie z normą EN 12424 lub równoważną

Odporność na przenikanie wody – min. 2 zgodnie z normą EN 12425 lub równoważną

Klasa przepuszczalności powietrza – min. 2 zgodnie z normą EN 12426 lub równoważną

Klasa odporności na włamanie – min. 3 zgodnie z normą DIN V ENV 1627 lub równoważną

Panele bramy np. z włókna szklanego o przepuszczalności światła dla paneli - pow. 30% światła rozproszonego. Kolor RAL do akceptacji Architekta na etapie realizacji. Okna min. 1 rząd o wym. ok. 800mm x 400mm, wyposażone w szyby hartowane podwójne. Brama uszczelniona na całym obwodzie oraz w miejscu styku paneli. Zabezpieczenie krawędziowe w dolnej uszczelce. Współczynnik przenikania ciepła dla bramy 0,83 – 1,8 W/m²K.

Brama segmentowa, otwierana pionowo. Segmenty bramy odstawiane pionowo nad otworem, tuż za nadprożem. Należy przewidzieć dodatkowo opcję otwierania awaryjnego (ręcznego). System zabezpieczający bramę przed opadnięciem umieszczony wewnątrz prowadnicy. Prowadnice

aluminiowe, trójstronnie obudowane. Kasety do odkładania paneli ze stali ocynkowanej. Brama wyposażona w zabezpieczenie przeciwpodważeniowe.

Zamawiający przesuwa termin składania ofert oraz termin na wniesienie wadium na dzień 04.04.2018 r. na godz. 12:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2018 r. o godz. 13:00.

Zamawiający informuje, że zmiany treści SIWZ są integralną częścią SIWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

DYREKTOR
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

dr hab. n. o. dr. Robert Gałązkowski, prof. nadzw.