



LEGENDA:

1. Instalacja odgromowa istniejąca
2. Zwody poziome niskie i przewody odprowadzające - drut stalowy ocynk $\varnothing 8$ mm
3. Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mm
4. Przewody odprowadzające D Fe/Zn $\varnothing 8$ mm prowadzić w rurze odgromowej sztywnej grubościenniej pod tynkiem
5. Złącze kontrolne w skrzynce kontrolnej w gruncie
6. Maszt odgromowy h=1,5 m z podstawą betonową

E				
D				
C				
B				
A				
Index	DATA	Zmiany		PODPIS:
STAN NA DZIEŃ: 2017-12-07				
INWESTOR:		LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE		
		01-934 Warszawa, ul. Księżykowa 5		
		tel./fax: 22 229 99 31		
		www.lpr.com.pl		
		NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:		
		ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BAZY ŚMIGŁOWCOWEJ SŁUŻBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO HEMS W PŁOCKU WRAZ Z BUDOWĄ STREFY KOŃCOWEGO PODEJŚCIA I STARTU ŚMIGŁOWCA - FATO		
		09-400 PŁOCK, ul. Bielska 60		
DZIAŁKA NR EWID. 27/3, obręb 0006 Kostrogaj Rolniczy				
BIURO ARCHYTEKTONICZNE:		ŁĄCKI KRZYWOSZAŃSKI ARCHITEKCI		
		Sp. z o.o. Sp. komandytowa		
		65-204 Zielona Góra, ul. Płaskowa 3/1		
		tel.: 68 324 72 58, fax: 68 324 72 59		
		www.lk-architekci.pl, biuro@lk-architekci.pl		
		AUTOR PROJEKTU:		
		NR UPRAWNIENI:		
inż. WACŁAW OBIŃSKI		uprawniony do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej - nr ew. 153/78/ZG		
OPRACOWUJĄCY:				
mgr inż. MACIEJ BIAŁEK				
SPRAWDZAJĄCY:				
mgr inż. ADAM SCHMIDT		uprawniony do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej - nr ew. 191/77/ZG		
TYTUŁ RYSUNKU:		FAZA:		
INSTALACJA ODGROMOWA		PROJEKT WYKONAWCZY		
		SKALA:		
		1:50		
		DATA:		
		15.XI.2017		
FAZA:	NR PROJEKTU:	OBJEKT:	BRANŻA:	NR RYSUNKU:
PW	1707	10	E	IE_108_
				REWIZJA:

PROJEKT CHRONIĄCY PRAWA AUTORSKIE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKI I PRAWACH POZOSTAŁYCH (DZ. U. 10.08.2017 Z PÓZ. ZM.), I NIE MOŻE BYĆ KOPLOWANY ANI W ŻADEN SPOSÓB WYKONYWANY BEZ PIŚMENNEJ ZGODY AUTORÓW