

3696/ZP/2018

## **ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.**

**Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia:**

I. Przedmiot zamówienia, w tym inne istotne warunki zamówienia:

**Przedmiotem zamówienia jest:**

Dostarczenie i posadowienie na istniejącej płycie fundamentowej 2 zbiorników naziemnych, o pojemności 4850 dm<sup>3</sup> każdy, do magazynowania gazu, dzierżawa zbiorników oraz dostawa ok. 70 000 litrów gazu płynnego propan na cele grzewcze do zasilania instalacji grzewczej w hangarze nr 5 na terenie LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO przy ul. Księżycowej 5 w Warszawie.

**Inne istotne warunki zamówienia obejmują:**

Dostawę i posadowienie zbiorników, połączenie z istniejącą instalacją doziemną gazu. Wykonanie wszelkich koniecznych prób i badań instalacji (z wynikiem pozytywnym) po wykonaniu posadowienia zbiorników i podłączeniu instalacji gazu. Dokonaniu zgłoszenia zbiorników do UDT (jeżeli jest wymagane).

Dostarczenie oznakowania drogi dojazdowej oraz osprzętu p.poż. Wykonanie aktualizacji instrukcji p.poż.

Dostawa gazu będzie się odbywała transportem i na koszt dostawcy.

Dostarczony gaz będzie zgodny z Polską Normą PN-C-96008.

II. Warunki stawiane Wykonawcom:

- 1) Dostawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. [Dz.U. z 2013 poz. 1409](#) z późn. zmianami), rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
- 2) Dostawca musi zwrócić szczególną uwagę na stosowanie i przestrzeganie przepisów BHP dla pracowników wykonujących przedmiotowe zadania jak i osób trzecich mogących znaleźć się w miejscu wykonywania robót konserwacyjno-malarskich. Prace budowlane prowadzone będą w trakcie normalnego działania i funkcjonowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- 3) Dostawca musi posiadać koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki, na zasadach i warunkach określonych w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.).
  - 4) Dostawca zobowiązany będzie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na kwotę stanowiącą co najmniej równowartość 100 000,00 PLN przez cały okres obowiązywania umowy.
  - 5) Przed podpisaniem umowy Dostawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Dostawcę, potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia, o której mowa w punkcie 4.
- III. Termin realizacji zamówienia: 36 miesiące od zawarcia umowy lub wykorzystania kwoty umowy. W ciągu 14 dni od podpisania umowy, wykonanie instalacji zbiornikowej.
- IV. Kryteria oceny ofert (*opis kryteriów i zasad przyznawania punktów*):  
Cena 100 %.
- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny i powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem warunków realizacji przedmiotu zamówienia.
- V. Oferta powinna zawierać:
- 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy
  - 2) Wypełniony i podpisany formularz cenowy
  - 3) Aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki, na zasadach i warunkach określonych w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.). Zamawiający uzna skan dokumentu.
- VI. Osoba uprawniona do kontaktu:  
Agnieszka Iwaniuk
- VII. Ofertę należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 06 grudnia 2018 r w formie:  
w wersji elektronicznej na adres e-mail: [a.iwaniuk@lpr.com.pl](mailto:a.iwaniuk@lpr.com.pl)

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzu sporządzonym przez Wykonawcę, pod warunkiem, że jego treść odpowiadać będzie Formularzowi oferty określonego przez Zamawiającego.

W uzasadnionych przypadkach, gdy cena oferty najkorzystniejszej przekracza środki finansowe zaplanowane na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość skierowania ponownego zapytania ofertowego lub zaproszenia do negocjacji do Wykonawców, nie więcej niż trzech, którzy złożyli w kolejności najkorzystniejsze oferty. Ponowne zapytanie ofertowe lub zaproszenie do negocjacji może być skierowane także jedynie do Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą.

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich w/w kryteriów oceny ofert.

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający nie będzie brał pod uwagę oferty która:

- a) zaoferowany przedmiot zamówienia nie spełnia któregokolwiek z wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia, z tym że Zamawiający może uwzględnić ofertę, w której zaoferowany przedmiot zamówienia charakteryzuje się parametrami wyższymi niż określone w Zapytaniu ofertowym,
- b) oferta nie spełnia wszystkich wymogów określonych w Zapytaniu.

W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów jest niepełna, lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w Zapytaniu, Zamawiający może, w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym etapie, do czasu zawarcia umowy. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, jak i po jej wyborze do czasu podpisania umowy. Z tytułu zamknięcia postępowania Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Wykonawca akceptuje warunki zastrzeżone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

W załączeniu do niniejszego zapytania:

1. *Wzór oferty.*
2. *Formularz cenowy*
3. *Istotne postanowienia które zostaną wprowadzone do przyszłej umowy.*
4. *Opis przedmiotu zamówienia*

**Zatwierdzam**

DYREKTOR  
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

.....  
dr hab. n. o zdr. ~~Robert Gajkowski~~ prof. nadzw.

**Dyrektor LPR/**

JWA.

*Wzór*  
**OFERTA**

Miejscowość, dnia .....

.....  
Nazwa wykonawcy

.....  
Adres/siedziba wykonawcy

.....  
Telefon, fax, e-mail wykonawcy

**LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE**

**ul. Księżycowa 5**

**01-934 Warszawa**

Nawiązując do Zapytania Ofertowego my niżej podpisani składamy ofertę na „Dostarczenie i posadowienie na istniejącej płycie fundamentowej 2 zbiorników naziemnych, o pojemności 4850 dm<sup>3</sup> każdy, do magazynowania gazu, dzierżawa zbiorników oraz dostawa ok. 70 000 litrów gazu płynnego propan na cele grzewcze do zasilania instalacji grzewczej w hangarze nr 5 na terenie LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO przy ul. Księżycowej 5 w Warszawie” i:

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z Zapytaniem ofertowym za cenę .....,  
(słownie: .....), w tym podatek  
..... – zgodnie z załączonym Formularzem cenowym.

Oświadczamy, że cena oferty (z podatkiem VAT) podana powyżej zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający.

Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminach określonych w zapytaniu.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania ofertowego i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.

Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy.

Oświadczamy, że akceptujemy warunek, iż w przypadku zamknięcia postępowania nie przysługują nam żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Oświadczamy, że spełniamy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.<sup>2</sup>

Jednocześnie przyjmujemy do wiadomości, że szczegółowe informacje dotyczące RODO znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:

<https://www.lpr.com.pl/pl/rodo/>

Załączniki:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

....., dn. ....

.....  
(podpis Wykonawcy lub upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy)

<sup>1</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ EU L 119 of 04.05.2016, p. 1).

<sup>2</sup> W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).  
Where the Contractor does not provide personal data other than ones concerning them directly or there is an exemption from the application of the information obligation pursuant to Article 13 par. 4 or Article 14 par. 5 of GDPR, the Contractor shall not submit the declaration (the content of the declaration shall be removed e.g. by deletion).

**FORMULARZ CENOWY - A:**

| Przedmiot zamówienia | Ilość    | J.m.            | Cena jednostkowa netto tj. wyliczona wg średnich (avg) hurtowych notowań FCA gazu płynnego propan techniczny na granicy wschodniej publikowanych na portalu paliwowym E-petrol z dnia 26.11.2018 r. (w PLN za dm <sup>3</sup> ) | Marża (w PLN za dm <sup>3</sup> ) | Cena jednostkowa netto po zastosowaniu marży (w PLN) | Wartość netto (w PLN) | Stawka VAT (w %) | Wartość brutto (w PLN) |
|----------------------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| <b>A</b>             | <b>B</b> | <b>C</b>        | <b>D</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>E</b>                          | <b>F = D + E</b>                                     | <b>G = B x F</b>      | <b>H</b>         | <b>I = G x H</b>       |
| <b>Gaz propan</b>    | 70 000   | dm <sup>3</sup> | 1,1947                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                      |                       | ..... %          |                        |

**FORMULARZ CENOWY - B:**

| Przedmiot zamówienia                                                                                                                          | Ilość    | J.m.     | Cena jednostkowa netto (w PLN) | Wartość netto (w PLN) | Stawka VAT (w %) | Wartość brutto (w PLN) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| <b>A</b>                                                                                                                                      | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b>                       | <b>E = B x D</b>      | <b>F</b>         | <b>G = E x F</b>       |
| <b>Dostarczenie oraz posadowienie na istniejącej płycie fundamentowej 2 szt. zbiorników gazu poj. 4850 dm<sup>3</sup> każdy na gaz propan</b> | 1        | kpl      |                                |                       | ..... %          |                        |
| <b>Pozostałe elementy instalacji zbiornikowej</b>                                                                                             | 1        | kpl.     |                                |                       | ..... %          |                        |
| <b>Dzierżawa zbiorników naziemnych</b>                                                                                                        | 36       | mc.      |                                |                       | ..... %          |                        |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                                                                 |          |          |                                |                       |                  |                        |

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Przedmiotem zamówienia jest: Dostarczenie i posadowienie na istniejącej płycie fundamentowej 2 zbiorników naziemnych, o pojemności 4850 dm<sup>3</sup> każdy, do magazynowania gazu, dzierżawa zbiorników oraz dostawa ok. 70 000 litrów gazu płynnego propan na cele grzewcze do zasilania instalacji grzewczej w hangarze nr 5 na terenie LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO przy ul. Księżycowej 5 w Warszawie.**

### **Zamawiający:**

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie, ul. Księżycowa 5 (zwane dalej: „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe”).

### **Adres obiektu budowlanego:**

Hangar lotniczy nr 5 użytkowany przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe położony przy ulicy Księżycowej 5 w Warszawie.

### **Cel:**

Dostarczenie i posadowienie 2 zbiorników naziemnych, elementów zewnętrznej instalacji magazynującej gaz skroplony do zasilania istniejącej wewnętrznej instalacji grzewczej w hangarze nr 5. Wewnętrzne ogrzewanie hangaru realizowane jest obecnie za pomocą promienników na gaz skroplony dostarczany z dwóch naziemnych zbiorników zewnętrznych zlokalizowanych poza hangarem.

Niniejsze zamówienie obejmuje:

Dostawę i posadowienie zbiorników, połączenie z istniejącą instalacją doziemną gazu. Wykonanie wszelkich koniecznych prób i badań instalacji (z wynikiem pozytywnym) po wykonaniu posadowienia zbiorników i podłączeniu instalacji gazu. Dokonaniu zgłoszenia zbiorników do UDT (jeżeli jest wymagane).

Dostarczenie oznakowania drogi dojazdowej oraz osprzętu p.poż. Wykonanie aktualizacji instrukcji p.poż.

### **Opis instalacji wewnętrznej grzewczej**

Hangar lotniczy nr 5 ma wymiary około: długość 36 m, szerokość 30 m, wysokość 5,5/8,4 m. W hangarze została wykonana instalacja gazowa wewnętrzna obejmująca 4 szt. rurowych promienników podczerwieni firmy Roberts Gordon Inc. model BH45UT. Moc zainstalowana w tych urządzeniach wynosi 180 kW, natomiast moc skuteczna 162 kW.

Każdy promiennik wyposażony jest we wszystkie zabezpieczenia gazowe wymagane przez polską normę.

Dane techniczne urządzeń grzewczych.

| Producent      | Model  | Moc zainstalowana [kW] | Moc skuteczna [kW] | Całkowita długość promiennika [mm] | Ciężar [kg] | Zużycie gazu LPG [kg/godz.] |
|----------------|--------|------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Roberts-Gordon | BH45UT | 45                     | 40.5               | 8394                               | 96          | 3.22                        |

Każdy z promienników posiada oddzielne zasilanie gazem. Minimalne ciśnienie zasilania dla gazu płynnego LPG (ciśnienie dynamiczne przy wszystkich uruchomionych urządzeniach) wynosi 32,5 mbar. Maksymalne ciśnienie zasilania nie może przekroczyć wartości 50,0 mbar.

## **I. BUDOWA INSTALACJI GAZU PŁYNNEGO ORAZ JEJ DZIERŻAWA**

- 1) Dzierżawa zbiorników naziemnych w ilości 2 szt. o pojemności 4850 dm<sup>3</sup> każdy do magazynowania propanu.
- 2) Dostawca dostarczy oraz posadowi zbiorniki gazowe na płytach fundamentowych oraz wykona przyłączenie do istniejącej instalacji gazowej.
- 3) Dostawca połączy zbiorniki z istniejącym uziemieniem.
- 4) Dostawca zapewni kierowanie i nadzór nad pracami montażowymi personelowi o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach.
- 5) Dostawca przeprowadzi próby oporności uziemienia i szczelności instalacji, wykona odbiór instalacji przez zgłoszenie zbiorników w Urzędzie Dozoru Technicznego (jeżeli będzie wymagane) oraz dostarczy Książki Rewizji Zbiorników i książki napełnień zbiorników.
- 6) Dostawca uporządkuje plac budowy po zakończeniu robót budowlanych.
- 7) Dostawca zaprojektuje i wykona wszelkie wymagane oznaczenia z zakresu bezpieczeństwa (BHP, ochrona ppoż.) oraz oznakowanie drogi dojazdowej (z wykorzystaniem istniejącego oznakowania i ewentualnym jego uzupełnieniem).
- 8) Dostawca wykona aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
- 9) Dostawca dostarczy wymagany przepisami osprzęt gaśniczy wynikający ze zaktualizowanej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
- 10) Dostawca przekaze Zamawiającemu dokumentację powykonawczą: instrukcje, protokoły, certyfikaty, deklaracje zgodności itp. Dokumentacja powykonawcza zostanie podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Dostawcy.

## **II. DOSTAWA GAZU**

- 1) Dostawa ok. 70 000 dm<sup>3</sup> gazu płynnego propan na cele grzewcze do zasilania 4 promienników podczerwieni firmy Roberts Gordon Inc. model BH45UT. Moc zainstalowana w tych urządzeniach wynosi 180 kW, natomiast moc skuteczna 162 kW. Gaz płynny zgodny z Polską Normą PN-C-96008.
- 2) Dostawca zobowiązuje się dostarczać gaz płynny propan skroplony do zainstalowanych zbiorników zgodny z Polską Normą PN-C-96008.
- 3) Dostawa gazu będzie się odbywała transportem Dostawcy i na jego koszt.

## **III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Termin realizacji zamówienia:

1. W terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy wykonanie wszelkich elementów instalacji zbiornikowej, łącznie z próbami, odbiorami, dostarczeniem dokumentacji powykonawczej, wymaganym oznakowaniem i wyposażeniem z zakresu bezpieczeństwa i ochrony ppoż.
2. Dostawy gazu w okresie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wykorzystania kwoty określonej w umowie, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.



#### **IV. OBOWIĄZKI DOSTAWCY**

- 1) Dostawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej obiektu objętego przedmiotem zamówienia.
- 2) Dostawca zapewni sprawność liczników poziomego gazu na zbiornikach i utrzymywania ich stanu zgodnie z obowiązującymi normami.
- 3) Dostawca zapewni całodobowy serwis awaryjny instalacji zbiornikowej oraz przekaze Zamawiającemu niezbędne informacje na temat terminów wymaganych przeglądów, kontaktowych numerów alarmowych.
- 4) Dostawca zobowiązuje się powierzać wykonywanie czynności w ramach wykonywania i nadzorowania prac wyłącznie osobom, które posiadają odpowiednie uprawnienia, doświadczenie i kwalifikacje do wykonywania takich czynności.
- 5) Dostawca posiada aktualną koncesję lub zezwolenie na obrót paliwem ciekłym objętym przedmiotem zamówienia i będzie posiadał przez cały okres obowiązywania umowy;
- 6) Konserwacja oraz wykonywanie przeglądów instalacji zbiornikowej wymaganych przez obowiązujące przepisy.
- 7) Przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego osób zobowiązanych do nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem zbiorników i instalacji.
- 8) Stały nadzór Dostawcy nad instalacją przez cały okres trwania umowy.
- 9) Zabezpieczenia dostępu do zbiorników wydzielając strefę zagrożenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### **V. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO**

- 1) Zapewnienie i utrzymanie bezpiecznego i dogodnego dojazdu dla transportu gazu, umożliwiając dostawy gazu do zbiorników.
- 2) Zamawiający zobowiązuje się składać zamówienie na gaz propan nie później niż po stwierdzeniu 30% stanu napełnienia zbiorników. Odczyt stanu napełnienia zbiorników jest dokonywany za pomocą licznika.
- 3) Przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa korzystania z gazu i postępowania zgodnego z instrukcją dołączoną do instalacji przez Wykonawcę.
- 4) Informowania Dostawcy o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu i eksploatacji instalacji zbiornikowej.
- 5) Wskazania osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie korzystania ze zbiorników oraz sprawności funkcjonowania i eksploatacji instalacji zbiornikowej.
- 6) Umożliwienie Dostawcy dostępu do zbiorników gazowych:
  - a) sprawdzenia poprawności działania instalacji;
  - b) dokonywania napraw, przeglądów oraz prac konserwacyjnych instalacji;
  - c) sprawdzenia zabezpieczenia instalacji;
  - d) wypompowania gazu w sytuacjach przewidzianych w umowie;
  - e) demontażu instalacji w przypadku rozwiązania umowy.

#### **VI. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU**

Roboty i wykonane elementy należy wykonać i odebrać zgodnie z:

- przepisami prawa
- warunkami technicznymi wykonania odbioru robót budowlano-montażowych
- normami polskimi i branżowymi
- wytycznymi ustalonymi z dostawcą – wykonawcą instalacji zbiornikowej gazu.

## **VII. WARUNKI BHP PRZY BUDOWIE I UŻYTKOWANIU SIECI GAZOWYCH**

Dostawca gazu powinien przeszkolić Użytkownika, który zobowiązany jest postępować zgodnie z instrukcją eksploatacyjną.

Na terenie wokół zbiorników nie wolno gromadzić materiałów łatwopalnych oraz przedmiotów utrudniających naturalny przepływ powietrza.

Podczas wykonywania robót należy przestrzegać przepisów BHP i przepisów ppoż..

Dostawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 1409 z późn. zmianami), rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Dostawca musi zwrócić szczególną uwagę na stosowanie i przestrzeganie przepisów BHP dla pracowników wykonujących przedmiotowe zadania jak i osób trzecich mogących znaleźć się w miejscu wykonywania robót konserwacyjno-malarskich. Prace budowlane prowadzone będą w trakcie normalnego działania i funkcjonowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

**ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO DO SIWZ**  
**ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO**  
**UMOWY NR .....**

Zawarta w dniu ..... w Warszawie, dalej zwaną „umową” pomiędzy:

**Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym**, z siedzibą w Warszawie przy ul. Księżycowej 5, kod 01-934 Warszawa, wpisanym do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr 0000144355, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON 016321074

NIP 522-25-48-391

reprezentowanym przez

**Dyrektora – Roberta Gałązkowskiego**

zwanym dalej *Zamawiającym*

a

.....  
.....  
.....  
.....

reprezentowanym przez:

1. ....

2. ....

zwanym dalej *Dostawcą*,

zwanymi dalej łącznie *Stronami*.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: zapytania ofertowego nr 3636/281/2018 na „Budowę instalacji gazu płynnego, jej dzierżawę oraz dostawy gazu propan do zasilenia instalacji grzewczej hangaru nr 5, znajdujący się na terenie LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO przy ul. Księżycowej 5 w Warszawie”, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy PZP bez stosowania jej przepisów. Strony zawierają umowę następującej treści:

**§1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem umowy jest: instalacja dwóch zbiorników wraz z osprzętem wraz z przyłączeniem do istniejącej instalacji zbiornikowej gazu płynnego, dzierżawa zbiorników naziemnych gazu oraz dostawy gazu propan do zasilenia instalacji grzewczej hangaru nr 5, znajdujących się na terenie siedziby Zamawiającego przy ul. Księżycowej 5 w Warszawie, na warunkach określonych przez Strony w umowie.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, do realizacji którego zobowiązany jest Dostawca, określony jest w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 2 do Umowy).

## **§ 2**

### **I. BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ GAZU PŁYNNEGO I DZIERŻAWA ZBIORNIKÓW**

#### **1. Dostawca zobowiązuje się do:**

- a) dostarczenia oraz posadowienia zbiorników naziemnych o pojemności 4850 dm<sup>3</sup> każdy na gaz propan na istniejącej płycie fundamentowej oraz dostarczy i zamontuje kompletną instalację gazową wraz z armaturą, reduktorami I i II stopnia;
  - b) wykonania podłączenia uziemienia zbiorników;
  - c) zapewnienia kierowania i nadzoru nad pracami montażowymi personelowi o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach;
  - d) przeprowadzenia próby oporności uziemienia i szczelności instalacji, wykonania odbioru instalacji przez zgłoszenie zbiorników w Urzędzie Dozoru Technicznego (o ile jest to konieczne) oraz dostarczenia Książki Rewizji Zbiorników i książki napełnień zbiorników;
  - e) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót budowlano-montażowych;
  - f) zaprojektowania i wykonania wszelkich wymaganych oznaczeń z zakresu bezpieczeństwa (BHP, ochrona ppoż.) oraz oznakowania drogi dojazdowej (z wykorzystaniem istniejącego oznakowania i z ewentualnym jego uzupełnieniem);
  - g) wykonania aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego;
  - h) dostarczenia wymaganego przepisami osprzętu gaśniczego wynikającego z zapisów zaktualizowanej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
  - i) wykonania dokumentacji powykonawczej: instrukcji, protokołów, certyfikatów, deklaracji zgodności itp. (dokumentacja powykonawcza zostanie podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Dostawcy);
2. Dzierżawa obejmuje zbiorniki naziemne w ilości 2 szt. o pojemności 4850 dm<sup>3</sup> każdy do magazynowania propanu oraz elementy instalacji zbiornikowej gazu płynnego składającej się z reduktorów I i II stopnia oraz zaworu elektromagnetycznego odcinającego dopływ gazu, armatury łączącej zbiorniki.

### **II. DOSTAWA GAZU**

1. Dostawca dostarczy ok. 70 000 dm<sup>3</sup> gazu płynnego propan na cele grzewcze do zasilenia instalacji grzewczej hangaru nr 5, znajdującej się na terenie siedziby Zamawiającego.
2. Dostawca zobowiązuje się dostarczać gaz płynny propan skroplony do zainstalowanych zbiorników zgodny z Polską Normą PN-C-96008.
3. Dostawa gazu będzie się odbywała transportem Dostawcy i na jego koszt.

## **§3**

### **TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY**

1. Umowę zawiera się na okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wykorzystania kwoty określonej w § 4 ust. 1, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
2. Dostawca w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy wykona wszelkie elementy instalacji zbiornikowej, łącznie z próbami, odbiorami, dostarczeniem dokumentacji powykonawczej, wymaganym oznakowaniem i wyposażeniem z zakresu bezpieczeństwa i ochrony ppoż. Użytkowanie instalacji będzie możliwe najpóźniej od dnia .....2018 r.
3. Dostawca będzie realizował dostawy gazu w okresie od dnia .....2018 r. do czasu zakończenia obowiązywania umowy zgodnie z §3 ust. 1.

#### § 4

#### WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Całkowitą wartość umowy Strony ustaliły na kwotę ..... zł brutto (słownie:.....), w tym netto ..... zł (słownie:.....), podatek VAT ..... zł (słownie: .....), zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ..... (załącznik nr 1 do Umowy), w tym:
  - a) Za wykonanie kompletnej instalacji zbiornikowej gazu płynnego, w tym: prac przygotowawczych związanych z posadowieniem zbiorników, montaż zbiorników, zgłoszenie do UDT (jeżeli jest wymagane), doposażenie w zakresie bezpieczeństwa i ochrony ppoż., opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz innych niezbędnych elementów Strony ustaliły na kwotę..... zł brutto (słownie:.....), w tym netto ..... zł (słownie:.....), podatek VAT ..... zł (słownie: .....).
  - b) Za dzierżawę zbiorników czynsz dzierżawny w wysokości ..... brutto miesięcznie tj. .... netto.
  - c) Za poszczególne dostawy gazu wynagrodzenie obliczone na podstawie niniejszej formuły cenowej:

#### Formuła cenowa

**Cena w PLN/t, propan FCA granica wschodnia w oparciu o trzy ostatnie notowania  
x 0,510/1000 + stała marża ..... PLN/dm<sup>3</sup>  
+ podatek VAT.**

2. Marżę ustala się w wysokości ..... PLN/dm<sup>3</sup>. Dostawca oświadcza, że marża pozostanie niezmienną przez cały okres obowiązywania umowy.
3. Do obliczenia ceny jednostkowej netto przyjmuje się wartość średnich (avg) hurtowych notowań FCA gazu płynnego propan techniczny na granicy wschodniej publikowanych na portalu paliwowym e-petrol z poniedziałku w tygodniu w którym składane jest zamówienie.
4. Zamawiający zobowiązuje się do złożenia pisemnego oświadczenia (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 26 kwietnia 2000r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego), że gaz płynny zakupiony od Dostawcy nie będzie przeznaczony do napędu pojazdów samochodowych. W przeciwnym razie do ceny gazu doliczony zostanie podatek akcyzowy w wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnienia ze stawek podatku akcyzowego.
5. Zapłata za gaz nastąpi po cenie nieobciążonej podatkiem akcyzowym, z którego Zamawiający jest zwolniony.
6. Zamawiający zobowiązuje się płacić za każdą zrealizowaną dostawę gazu przelewem na rachunek bankowy Dostawcy, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Dostawcę, po dokonaniu odbioru gazu przez Zamawiającego, w terminie ..... dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.
7. Strony ustalają, że czynsz za dzierżawę płatny będzie, z dołu do 14-go dnia każdego miesiąca na podstawie faktury VAT wystawionej przez Dostawcę i doręczonej Zamawiającemu.
8. W przypadku przekroczenia terminu płatności Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia płatności i wysokości naliczanych odsetek.
9. Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego jako termin płatności faktur, o których mowa w niniejszym paragrafie.

10. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z realizacji umowy oraz na dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej skutkującej zmianą wierzyciela lub obrotem wierzytelnościami wynikającymi z umowy.

## **§ 5**

### **UBEZPIECZENIE**

1. Dostawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na kwotę stanowiącą co najmniej równowartość 100 000,00 PLN przez cały okres obowiązywania umowy.
2. Przed podpisaniem umowy Dostawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Dostawcę, potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1
3. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy Dostawca zobowiązany jest do przedstawienia oryginału nowej umowy ubezpieczenia na 7 dni przed wygaśnięciem ubezpieczenia oraz dostarczenia Zamawiającemu kopii nowej polisy ubezpieczeniowej poświadczoną za zgodność z oryginałem.

## **§ 6**

### **OBOWIĄZKI DOSTAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO**

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu gaz, zgodny z normą PN-C-96008 na własny koszt i ryzyko, autocysterną zaopatrzoną w atestowany miernik gazu do siedziby Zamawiającego.
2. Zamawiający zobowiązuje się składać zamówienie na gaz propan nie później niż po stwierdzeniu 30% stanu napełnienia zbiorników. Odczyt stanu napełnienia zbiorników jest dokonywany za pomocą licznika.
3. Zamawiający zamówienie na gaz będzie składać na piśmie za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej na adres wskazany przez Dostawcę.
4. Dostawca zobowiązuje się do dostawy gazu w terminie nie dłuższym niż 48 godzin liczone od daty otrzymania zamówienia.
5. Zamawiający zapewni dogodny dojazd autocysterny do instalacji zbiornikowej przez cały okres trwania umowy.
6. Zamawiający zobowiązany jest do zakupów gazu wyłącznie od Dostawcy jako właściciela zbiorników gazu.
7. Z każdorazowej dostawy gazu zostanie sporządzony dokument poświadczający dostawę, na podstawie którego Dostawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT.
8. Dostawca zobowiązuje się do dokonywania wszelkich napraw, konserwacji oraz sprawdzania i utrzymywania instalacji zbiornikowej w należyтым stanie technicznym przez cały okres obowiązywania umowy.
9. Dostawca zobowiązuje się do usuwania nagłych uszkodzeń mechanicznych lub awarii podczas pracy instalacji zbiornikowej, przez cały okres obowiązywania umowy.
10. Zamawiający zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadamiania Dostawcy o jakiejkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu lub zaistniałym uszkodzeniu lub awarii instalacji zbiornikowej.
11. Dostawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich nieprawidłowości na własny koszt, chyba że wystąpiły z winy Zamawiającego.
12. Instalacja zbiornikowa jest wyłączną własnością Dostawcy i nie może być przez Zamawiającego sprzedana, użyczona, zastawiona lub obciążona na rzecz osoby trzeciej.
13. Zamawiający zobowiązuje się używać dzierżawioną instalację zbiornikową przez okres trwania umowy wyłącznie w celu korzystania z gazu, dostarczanego przez Dostawcę,

- do celów grzewczych przestrzegając przepisy dotyczących bezpieczeństwa oraz zgodnie z instrukcją dołączoną do instalacji zbiornikowej przez Dostawcę.
14. Instalacja zbiornikowa musi zostać podłączona w miejscu określonym w decyzji o warunkach zabudowy, a wszelkie zmiany zagospodarowania terenu w strefie bezpieczeństwa muszą być zaakceptowane przez Dostawcę. Zamawiający nie może przestawiać lub podłączać instalacji zbiornikowej w inne miejsca.
  15. Zbiorniki zostaną napełnione gazem po wykonaniu przez Dostawcę połączenia z wewnętrzną instalacją gazową w hangarze nr 5 Zamawiającego zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i wystawieniu świadectwa sprawdzenia instalacji.
  16. Zamawiający zobowiązany jest do umożliwienia wejścia przedstawicielowi Dostawcy na teren siedziby Zamawiającego, na której położona jest instalacja zbiornikowa w celu:
    - a) sprawdzenia poprawności działania instalacji;
    - b) dokonywania napraw, przeglądów oraz prac konserwacyjnych instalacji;
    - c) sprawdzenia zabezpieczenia instalacji;
    - d) wypompowania gazu, w sytuacjach przewidzianych w umowie;
    - e) demontażu instalacji, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.
  17. Zgodnie z §15 ust.4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2004r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu i rozprawdaniu gazów płynnych (Dz. U. z 2004r. nr 43; poz. 395) napełnianie zbiornika stałego gazem płynnym może być dokonywane wyłącznie przez Dostawcę jako właściciela zbiornika. W związku z tym napełnianie zbiornika Dostawcy przez innego przedsiębiorcę jest działaniem bezprawnym.
  18. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Dostawcy o wszelkich okolicznościach mających wpływ na należyte wykonanie umowy przez Dostawcę.

## **§7**

### **ROZWIĄZANIE UMOWY**

1. W przypadku wygaśnięcia umowy Dostawca zdemontuje zbiorniki gazu na własny koszt. Demontaż zbiorników może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy w zbiornikach nie będzie zapasu gazu.
2. Rozwiązanie umowy może nastąpić przed upływem terminu na jaki umowa została zawarta, na mocy porozumienia stron.
3. Wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej.
4. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Dostawca dokona odessania gazu ze zbiorników. Dostawca zwróci Zamawiającemu wartość odessanego gazu, według cen gazu z ostatniej dostawy.
5. Po rozwiązaniu umowy Zamawiający zobowiązany jest wydać zbiorniki dostarczone przez Dostawcę, stanowiące jego własność.

## **§ 8**

### **KARY UMOWNE**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia - w przypadku niezachowania przez Dostawcę, z przyczyn leżących po jego stronie, terminów określonych w:
  - a) § 3 ust. 2 i 3 w wysokości 1% całkowitej wartości brutto umowy, określonej w § 4 ust. 1 umowy.
  - b) § 6 ust. 4 umowy w wysokości 1 % ceny brutto wskazanej na fakturze, wystawionej za daną dostawę gazu.

2. Kary umowne będą potrącane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Dostawcy, na co Dostawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania potwierdzenia.
3. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych określonych w umowie, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
4. W razie stwierdzenia niewłaściwego wykonania przez Dostawcę swoich obowiązków określonych w umowie, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, a Dostawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto umowy, określonej w § 4 ust. 1 umowy.

## **§ 9**

### **PODWYKONAWCY**

1. Dostawca jest uprawniony do zlecenia Podwykonawcom wykonania prac objętych przedmiotem umowy.
2. Zakres prac, które Dostawca może powierzyć Podwykonawcom określony jest w załączniku nr 3 do umowy.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie wykonywania prac dalszym podwykonawcom.
4. Strony postanawiają, że do skutecznego zawarcia umowy przez Dostawcę z Podwykonawcą niezbędna jest zgoda Zamawiającego, wyrażona na piśmie.
5. Stwierdzenie przez Zamawiającego, że Dostawca powierzył wykonanie prac Podwykonawcy, który nie został zgłoszony zgodnie z niniejszym paragrafem, uprawnia Zamawiającego do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Dostawcy do czasu uzyskania akceptacji Zamawiającego dla zatrudnienia Podwykonawcy.
6. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego nie zgłoszonego podwykonawcy, Dostawca jest zobowiązany do wykonania tej części zamówienia ponownie na swój koszt.
7. Dostawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenia podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami i zobowiązaniami przez Dostawcę wobec podwykonawców oraz o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń podwykonawców w stosunku do Zamawiającego, która stanowić będzie załącznik do faktury za wykonanie kompletnej instalacji zbiornikowej gazu płynnego.

## **§10**

### **ZMIANY UMOWY**

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić, pod rygorem nieważności, wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy.
2. Umowa może zostać zmieniona w zakresie dotyczącym:
  - 1) sposobu i terminu realizacji płatności,
  - 2) terminu realizacji umowy w przypadku:
    - a) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego,
    - b) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Dostawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji,
    - c) zmian spowodowanych koniecznością udzielenia zamówień dodatkowych, których realizacja powoduje konieczność przedłużenia terminów przewidzianych na realizację niniejszej umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie przedłużenia terminów przewidzianych na realizację umowy, o okres niezbędny do realizacji zamówień dodatkowych,



- 3) obniżenia ceny za przedmiot umowy przez Dostawcę, które może nastąpić w każdym czasie,
- 4) zmiany obowiązujących przepisów prawnych mających zastosowanie przy udzielaniu zamówień publicznych treść umów będzie zmieniała się stosownie do wprowadzanych rozwiązań prawnych;
- 5) zmiany stawki podatku VAT – cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto;
- 6) zmian wynikających z poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych i/-lub omyłek pisarskich;
- 7) zmian treści o charakterze informacyjno – instrukcyjnym, niezbędnych dla sprawnej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności zmian dotyczących Dostawcy lub Zamawiającego, zmiany osób upoważnionych do kontaktów, zmiany osób odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej realizacji zamówienia wraz z numerami telefonu, faksu, adresu poczty elektronicznej, adresów korespondencyjnych.
- 8) zmiany podwykonawców.
- 9) zmiany w sposobie obliczenia ceny jednostkowej netto gazu w przypadku zmiany publikacji wartości średnich (avg) hurtowych notowań FCA gazu płynnego propan techniczny.

## **§11**

### **ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, w całym okresie obowiązywania umowy, wedle swego wyboru w całości lub w części w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Dostawcę. Wówczas Dostawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kwotę w wysokości 20 % wartości niezrealizowanej części umowy, zgodnie z § 4 ust. 1 umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy, w całym okresie obowiązywania umowy, bez wyznaczania dodatkowego terminu, w całości lub w części, według swojego wyboru w przypadku co najmniej 7 dniowego opóźnienia Dostawcy w stosunku do terminów określonych w umowie. Wówczas Dostawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kwotę w wysokości 20% wartości niezrealizowanej części umowy, zgodnie z § 4 ust. 1 umowy.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy, w całym okresie obowiązywania umowy, wedle swego wyboru w całości lub w części w przypadku:
  - 1) otwarcia postępowania likwidacyjnego i/lub zabezpieczającego Dostawcy;
  - 2) wykreślenia Dostawcy z właściwej ewidencji/rejestru;
  - 3) zajęcia majątku Dostawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie umowy.
 Jednocześnie Dostawca oświadcza i zapewnia, iż zawiadomi Zamawiającego o wystąpieniu zdarzeń opisanych w pkt 1) – 3) niniejszego ustępu w terminie 24 godzin od ich zaistnienia.
4. Odstąpienie od umowy nie ogranicza możliwości dochodzenia kar umownych lub odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Dostawca sporządzi przy udziale Zamawiającego Protokół inwentaryzacji na dzień odstąpienia od umowy. Dostawca ma obowiązek przy podpisaniu Protokołu inwentaryzacji przekazać wykonaną część przedmiotu umowy. Wynagrodzenie za wykonane prace zostanie obliczone w oparciu o stopień zaawansowania wykonania przedmiotu umowy, określony w Protokole inwentaryzacji w stosunku do całkowitego wynagrodzenia wynikającego z umowy.
6. Zamawiającemu przysługuje także uprawnienie do odstąpienia od umowy w razie

wystąpienia okoliczności określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych i innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

### § 13

#### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny.
3. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wszystkie spory pomiędzy stronami mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiającego.
6. Integralną część umowy stanowią:
  - a) załącznik nr 1 – Formularz oferty Dostawcy
  - b) Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia
  - c) załącznik nr 3 – Zakres prac powierzanych podwykonawcom

**ZAMAWIAJĄCY**

**DOSTAWCA**

RADCA PRAWNY

*Szymon Barusiński*  
KI-1079

KIEROWNIK

Stacji Usług Technicznej  
Lotnisk Warszawa Babice  
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

*Łukasz Iwanicki*

Z-ca DYREKTO

ds. Administracyjnych/Główny  
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

*Paweł Kamiński*

**ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY  
ZAKRES PRAC POWIERZANYCH PODWYKONAWCOM**

| <b>Zakres prac, które Dostawca powierzy<br/>Podwykonawcy</b> | <b>Nazwa i adres Podwykonawcy</b> |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                              |                                   |
|                                                              |                                   |
|                                                              |                                   |
|                                                              |                                   |
|                                                              |                                   |
|                                                              |                                   |