



LPR. 222.26.29-4.2019

Warszawa, dnia 8 maja 2019 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wraz z budową stacji paliw, infrastruktura techniczną i zagospodarowaniem terenu na lotnisku Muchowiec - Katowice”. Nr postępowania: ZP/7/IV/2019.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawcy, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie musi wskazywać w ofercie nazw firm Podwykonawców jeśli na etapie składania ofert nie są oni jeszcze znani.

Odpowiedź na Pytanie nr 1:

Zgodnie z § 7 SIWZ Wykonawca obowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zatem Wykonawca musi wskazać w ofercie część zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać nazwy tych podwykonawców o ile są mu znane.

Pytanie nr 2:

Prosimy o potwierdzenie że uzyskanie zgłoszenia do ULC nie zawiera się w zakresie zadania.

Odpowiedź na Pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że aktualizacja dokumentów lotniska jest poza zakresem robót budowlanych.

Pytanie nr 3:

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa platformy do transportu śmigłowca nie zawiera się w zakresie postępowania.

Odpowiedź na Pytanie nr 3:

Zamawiający informuje, że dostawa platformy będzie przedmiotem innego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie elewacji w innej technologii niż płytki klinkierowa? Ze względu na termin wykonania prace elewacyjne mogą być wykonywane w okresie zimowym, kiedy warunki pogodowe mogą uniemożliwić wykonanie elewacji w sposób zapewniający trwałość elewacji. Czy w powyższym przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania elewacji jako elewacje wentylowaną analogicznie do innych baz LPR w Krakowie lub Wrocławiu.

Odpowiedź na Pytanie nr 4:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.





Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Pytanie nr 5:

Prosimy o potwierdzenie, że projekt przedmiotowej inwestycji posiada uzgodnienia rzeczoznawcy p.poż. i rzeczoznawcy sanitarnego.

Odpowiedź na Pytanie nr 5:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 6:

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie koszty przekładek i istniejącej infrastruktury leżą po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź na Pytanie nr 6:

Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z § 11 ust. 5 lit. b) Istotnych postanowień umowy, obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie koniecznych rozbiórek, demontażów i przekładek obiektów budowlanych, przesadzeń i wycinek drzew oraz innych czynności określonych prawem, zatem koszt ich wykonania leży po stronie Wykonawcy. Dokumentacja projektowa została wykonana na aktualnej mapie do celów projektowych. Niezainwentaryzowano infrastruktury będącej w kolizji z planowaną budową.

Pytanie nr 7:

Czy inwestor jest w posiadaniu wszystkich działek/ praw do wejścia w teren, na których będzie prowadzona inwestycja?

Odpowiedź na Pytanie nr 7:

Tak.

Pytanie nr 8:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ponosił będzie wszelkie koszty związane z serwisowaniem zainstalowanych urządzeń w okresie udzielonej gwarancji?

Odpowiedź na Pytanie nr 8:

Zamawiający nie potwierdza powyższego. Zgodnie z § 16 ust. 4 lit. a) i c) Istotnych postanowień umowy gwarancja obejmuje przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji przynajmniej raz do roku, a urządzeń i innych elementów budynku, których producent lub przepisy prawa wymagają częstszych przeglądów zgodnie z zaleceniami oraz koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy), które ponosi Wykonawca w okresie gwarancyjnym.

Pytanie nr 9:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ponosił będzie wszelkie koszty związane z obowiązkowymi przeglądami urządzeń w okresie udzielonej gwarancji?

Odpowiedź na Pytanie nr 9:

Odpowiedzi udzielono na Pytanie nr 8.

Pytanie nr 10:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ponosił będzie koszty materiałów eksploatacyjnych zainstalowanych urządzeń w okresie udzielonej gwarancji.



Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Księżycowa 5
01-934 Warszawa

tel. 22 22 99 931
fax. 22 22 99 933
www.lpr.com.pl



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Odpowiedź na Pytanie nr 10:

Zamawiający nie potwierdza powyższego. Zgodnie z § 16 ust. 4 lit. c) Istotnych postanowień umowy po stronie Wykonawcy leżą *koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy), które ponosi Wykonawca w okresie gwarancyjnym.*

Pytanie nr 11:

Prosimy o informację jakiej wysokości środki finansowe Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź na Pytanie nr 11:

Zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia bezpośrednio przed otwarciem ofert.

Pytanie nr 12:

Prosimy o udostępnienie projektu technologii i wyposażenia pomieszczeń.

Odpowiedź na Pytanie nr 12:

Projekt technologii i wyposażenia pomieszczeń został udostępniony w dokumentacji postępowania w folderze: PROJEKT WYKONAWCZY /07 ARCHITEKTURA /05 SCHEMATY.

Pytanie nr 13:

Prosimy o potwierdzenie, że paliwo niezbędne do wykonania litrażowania i niezbędne do uzyskania odbiorów UDT zostanie dostarczone przez Zamawiającego.

Odpowiedź na Pytanie nr 13:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 14:

Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczenia gazów medycznych nie zawiera się w zakresie zadania.

Odpowiedź na Pytanie nr 14:

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie zgodnie z dokumentacją postępowania. Wyposażenie pomieszczenia gazów medycznych zostało określone w folderze: PROJEKT WYKONAWCZY /07 ARCHITEKTURA /05 SCHEMATY/ 03 ZESTAWIENIE MEBLI. Dostawy, które leżą po stronie Wykonawcy zostały określone jako GW – Dostawa przez Generalnego Wykonawcę (kolor żółty).

Pytanie nr 15:

Prosimy o potwierdzenie iż koszt wycinek oraz nasadzeń zastępczych ponosi Zamawiający.

Odpowiedź na Pytanie nr 15:

Zamawiający nie potwierdza powyższego. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wycinek i nasadzeń zastępczych zgodnie z Projektem wykonawczym część 19 _projekt zieleni, zatem ich koszt należy uwzględnić w cenie oferty.

Pytanie nr 16:

Prosimy o potwierdzenie iż paliwo niezbędne do uruchomienia agregatu prądotwórczego ponosi Zamawiający.




Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Księżycowa 5
01-934 Warszawa

tel. 22 22 99 931
fax. 22 22 99 933
www.lpr.com.pl



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Odpowiedź na Pytanie nr 16:

Zamawiający nie potwierdza powyższego. Wszelkie koszty wykonania zamówienia ponosi Wykonawca.

Pytanie nr 17:

Prosimy o potwierdzenie iż w zakresie dostawy wyposażenia znajdują się tylko elementy z załączonych przedmiarów.

Odpowiedź na Pytanie nr 17:

Wyposażenie i podział dostaw znajduje się m.in w części PROJEKT WYKONAWCZY /07 ARCHITEKTURA /05 SCHEMATY/ 03 ZESTWANIE MEBLI. Zamawiający wskazuje, iż Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym dostaw, zgodnie z całą dokumentacją przetargową i wszystkimi załącznikami. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę oferty zgodnie z § 16 SIWZ, ponadto § 6 ust. 15 Istotnych postanowień umowy określa podstawę wyceny zamówienia.

Pytanie nr 18:

Prosimy o potwierdzenie iż w toku prac Komisji Odbiorowej potwierdzonym terminem zakończenia prac Etapu I będzie wpis do dziennika Kierownika Budowy.

Odpowiedź na Pytanie nr 18:

Zamawiający wskazuje, iż procedura odbioru wykonanych robót opisana jest szczegółowo w folderze Księga projektu – Załącznik nr 15 – Procedura odbioru wykonanych robót.

Pytanie nr 19:

Prosimy o informację czy istnieją ograniczenia w zakresie możliwości korzystania z żurawi dźwigowych w rejonie lotniska Muchowiec.

Odpowiedź na Pytanie nr 19:

Zamawiający informuje, iż istnieją ograniczenia w postaci powierzchni ograniczających wysokość zabudowy lotniska Katowice Muchowiec, zgodnie z dokumentacją rejestracyjną lotniska. Ewentualną lokalizację żurawia dźwigowego i jego eksploatację należy uzgodnić z co najmniej 2 miesięcznym wyprzedzeniem z Zarządzającym lotniskiem oraz z instytucją zapewniającą służbę ruchu lotniczego, po otrzymaniu uzgodnień obiekt można posadowić. Jednocześnie przypomina się, że przedmiotowy obiekt, stanowiący przeszkodę lotniczą zgodnie z art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1183 z późn. zm.) podlega oznakowaniu i zgłoszeniu do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U. Nr 130 poz. 1193 z późn. zm.).

Pytanie nr 20:

Prosimy o informację czy koszt utylizacji wszystkich materiałów z rozbiórek leży po Stronie Zamawiającego

Odpowiedź na Pytanie nr 20:

Zamawiający nie potwierdza powyższego. Koszt prac rozbiórkowych, w tym utylizacja odpadów, leżą po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 21:

Prosimy o potwierdzenie że w przewidzianym do rozbiórki obiekcie nie znajdują się odpady niebezpieczne i azbest.



Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Książycowa 5
01-934 Warszawa

tel. 22 22 99 931
fax. 22 22 99 933
www.lpr.com.pl



Odpowiedź na Pytanie nr 21:

Zamawiający nie potwierdza powyższego. W trakcie inwentaryzacji nie stwierdzono azbestu, niemniej jednak nie możemy wykluczyć obecności tej jak i innych substancji/czynników, które w przypadku stwierdzenia ich obecności w terenie, należy zagospodarować w sposób właściwy i profesjonalny przez wyspecjalizowaną firmę.

Pytanie nr 22:

W związku z dużą ilością pytań, Wykonawca wnosi o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 31.05.2019 r.

Odpowiedź na Pytanie nr 22:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wypełnił obowiązek art. 38 ust. 1 pkt 3) Ustawy oraz nie dokonał istotnej zmiany SIWZ, która wymagałaby wprowadzenia zmian w ofertach.

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w Załączniku nr 3 Istotne postanowienia umowy w § 18 w sposób:

było:

„§ 18

Kary umowne

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej :
 - a) z tytułu opóźnienia w stosunku do etapu określonego w harmonogramach w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za dany etap określonego w § 6 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia”

jest:

„§ 18

Kary umowne

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej :
 - a) z tytułu opóźnienia w stosunku do etapu określonego w § 7 ust. 1 i 2 Umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za dany etap określonego w § 6 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia”

oraz dodaje ust. 12 w brzmieniu:

„§ 18

Kary umowne

12. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niezgłoszenie podwykonawcy w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) za każdy przypadek.”

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi na pytania i zmiany SIWZ są integralną częścią SIWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

DYREKTOR
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

dr hab. n. o. zdr. Robert Gałązkowski, prof. nadzw.

