

TWDI/ W /257/2019

Wieliczka, dn.20.05.2019

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Księżycowa 5
01-934 Warszawa

dotyczy: wydania warunków technicznych na doprowadzenie wody i odprowadzanie ścieków z nowo realizowanej bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego zlokalizowanej w m. Kokotów, dz. nr 2/15, 2/19, 2/18.

Na podstawie art.34 ust.3 pkt.3 ustawy „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz na wniosek inwestora Zakład Gospodarki Komunalnej w Wielicze Sp. z o.o. wydaje następujące warunki techniczne:

- Przyłącze wodociągowe do nowo realizowanego obiektu zaprojektować w nawiązaniu do rurociągu wody pitnej $\varnothing$ 160 PE znajdującego się w dz. nr 2/22 za pisemną zgodą jej właściciela lub współwłaścicieli na wejście w teren i przyszłą eksploatację przyłącza (druk do pobrania w siedzibie t/t Zakładu lub na stronie www.zgk.wieliczka.eu).
- Zakład nie posiada sieci kanalizacji sanitarnej w bezpośrednim sąsiedztwie rozpatrywanych działek.

Dostawa wody może nastąpić po spełnieniu poniższych wymagań:

- opracowanie dokumentacji projektowej na aktualnym podkładzie sytuacyjno-wysokościowym przez jednostkę uprawnioną do projektowania sieci wodociągowej,
- poza zestawem wodomierzowym od strony wewnętrznej instalacji wodociągowej należy zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy zabezpieczający przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody pitnej z możliwością nadzoru typu EA, dostosowany do rodzaju urządzeń i wyposażenia instalacji wodociągowej (zgodnie z normą PN-92/B-01706 Az 1 : 1999r.),
- w związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, a projektowanym przewodem wodociągowym należy złożyć wniosek o objęcie projektowanego przebiegu trasy naradą koordynacyjną organizowaną przez Starostę Wielickiego ul. Słowackiego 29, 32-020 Wieliczka,
- złożenie 2-ch egzemplarzy projektu wykonawczego w ZGK w Wielicze Sp. z o.o. w celu jej uzgodnienia (jeden egzemplarz projektu wykonawczego pozostaje w archiwum ZGK w Wielicze Sp. z o.o),
- wystąpienie do ZGK w Wielicze Sp. z o.o. z wnioskiem o wyrażenie zgody na włączenie do sieci wodociągowej,
- po wykonaniu montażu przewodu wodociągowego należy dokonać zgłoszenia w ZGK w Wielicze Sp. z o.o. celem dokonania odbioru.

Do odbioru przewodu wodociągowego należy dołączyć:

- inwentaryzację powykonawczą geodezyjną wykonaną przez uprawnioną Jednostkę Wykonawstwa Geodezyjnego.

Warunki techniczne są ważne 2 lata od daty ich wydania.

W dalszej korespondencji w tej sprawie należy powoływać się na znak i datę niniejszego pisma.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a

Pełnomocnik Zarządu
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wielicze Sp. z o.o.
Ryszard Szlasek