



LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

CENTRALA

ul. Książycowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933

LPR. ZXP. 26.31 -1. 2019

Warszawa, dnia 15 maja 2019 r.

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pod nazwą „Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego HEMS w Kokotowie, gmina Wieliczka wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej””. Nr postępowania: ZP/3/IV/2019.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, w związku z informacją od dystrybutora sieci elektronicznej (w załączeniu do niniejszego pisma) dokonuje zmiany SIWZ.

1. Dodaje się w SIWZ pkt 7 w § 3 Opis przedmiotu zamówienia w brzmieniu:

„§ 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

7. Zamawiający zastrzega sobie skorzystanie z Prawa Opcji polegającego na:

- zaprojektowaniu stacji transformatorowej 15/0, 4 kV,
 - zaprojektowaniu trasy linii kablowej 15 kV od istniejącego złącza kablowego do projektowanej stacji transformatorowej,
 - zaprojektowaniu trasy linii kablowej ze stacji transformatorowej do rozdzielni głównej obiektu.
- 1) Skorzystanie przez Zamawiającego z Prawa Opcji może nastąpić w terminie 30 dni od daty podpisania umowy na podstawie przesłanego przez Zamawiającego pisemnego zlecenia do Wykonawcy drogą elektroniczną na adres e-mail podany w umowie.
 - 2) Wykonawca zrealizuje Prawo Opcji w terminie i na zasadach wykonania Etapu I.
 - 3) Rozliczenie Wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji nastąpi na podstawie wystawionej faktury VAT zgodnej z zaoferowaną ceną w formularzu ofertowym, na tych samych zasadach odbioru Etapu I.
Prawo Opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu.”

2. Zmienia się w Załączniku nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy pkt II ppkt 1 w sposób:

„II. PRZEDMIOT OFERTY

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pod nazwą „Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego HEMS w Kokotowie, gmina Wieliczka wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej”” – nr postępowania ZP/3/IV/2019, my niżej podpisani składamy ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne i:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

za cenę całkowitą brutto PLN* w tym podatek VAT w wysokości %.

Prawo opcji:

cena całkowita brutto PLN* w tym podatek VAT w wysokości %, należy wpisać cenę za wykonanie dokumentacji, o której mowa w § 3 ust. 7 SIWZ.

* W sytuacji opisanej w § 16 ust. 9 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest podać wartość przedmiotu zamówienia bez kwoty podatku, którego obowiązek zapłaty leży po stronie Zamawiającego i jednocześnie zobowiązany jest złożyć w tym zakresie stosowne oświadczenie zawarte w pkt. 3 poniżej. "

Zamawiający udostępnia poprawiony Załącznik nr 1 do SIWZ w załączeniu do niniejszego pisma.

3. Dodaje się w Załączniku nr 2 do SIWZ w pkt 2.1.2 tirety w brzmieniu:

„OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA

2.1 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

2.1.2. Projekt nowej bazy obejmuje następujące zadania:

- budowę stacji transformatorowej 15/0, 4 kV (Prawo opcji),
- budowę wewnętrznej linii kablowej 15kV od istniejącego złącza kablowego do projektowanej stacji transformatorowej (Prawo opcji),
- budowę linii kablowej ze stacji transformatorowej do rozdzielni głównej obiektu (Prawo opcji)."

4. Zmienia się w Załączniku nr 3 Istotne postanowienia umowy § 5 Wynagrodzenie i warunki płatności ust. 1 w sposób:

„§ 5

Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Strony ustalają, że maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wynosi:

- 1) maksymalna wartość wynagrodzenia netto: zł, podatek VAT wynosi: zł, maksymalne wynagrodzenie brutto: zł;
- 2) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji maksymalna wartość wynagrodzenia netto: zł, podatek VAT wynosi: zł, maksymalne wynagrodzenie brutto: zł."

W związku z powyższymi zmianami SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach tj. **do dnia 03.06.2019 r. godz. 12:30**, dokonując jednocześnie stosownych zmian w § 12 ust. 1, § 15 ust. 1 i 2 SIWZ.

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany SIWZ są integralną częścią SIWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

DYREKTOR
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski, prof. nadzw.

Adres do korespondencji:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
ul. Lwowska 23
40-389 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616



Kraków, dn. 2019-04-25

Nr warunków: WP/033498/2019/O09R03

TD/OKR/OMP/.....

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA



**LOTNICZE POGOTOWIE
RATUNKOWE**
ul. Księżycowa 5
01-934 WARSZAWA

Wnioskodawca:

LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
ul. Księżycowa 5
01-934 WARSZAWA

Obiekt:

Baza śmigłowcowa ratownictwa

Adres przyłączanego obiektu:

Kokotów
32 002 Kokotów
numery działek: 2/19, 2/18, 2/15

Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia w dniu: 2019-03-22. Odpowiadając na wniosek z dnia 2019-03-22, informujemy, że zapewniamy przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawę energii elektrycznej o mocy przyłączeniowej:

Przyłączy 1: **85,0 kW** dla zasilania podstawowego, w III grupie przyłączeniowej, na poniższych warunkach.

1A. Wymagania techniczne - przyłączy 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przyłączenia: pole nr 3, rozdzielnic 15 kV w złączu kablowym ZKSN nr 32506, zasilanym z GPZ Rybitwy, ciąg RBT-33549 t.1, [33500, p. nr 16].
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe głowicy kablowej w polu nr 3 w złączu kablowym ZKSN nr 32506, w kierunku instalacji odbiorcy (głowica kablowa własnością odbiorcy).
b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe głowicy kablowej w polu nr 3 w złączu kablowym ZKSN nr 32506, w kierunku instalacji odbiorcy (głowica kablowa własnością odbiorcy).
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
 - a) w zakresie przyłącza: nie dotyczy,
 - b) w zakresie sieci: nie dotyczy,
 - c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy:
 - budowy stacji transformatorowej 15/0,4kV Wnioskodawcy,
 - budowy wewnętrznej linii kablowej 15kV Wnioskodawcy, od istniejącego złącza kablowego ZKSN nr 32506, do projektowanej stacji transformatorowej,
 - budowy instalacji rozdzielczej 0,4kV.

4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 15 kV:
 - a) rodzaj układu: pośredni energii czynnej i biernej (indukcyjnej i pojemnościowej), z opcją zliczania strat w linii zasilającej 15kV Wnioskodawcy,
 - b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej Przyłączanego Podmiotu.
5. Do obliczeń przyjąć:
 - a) moc zwarcia po stronie SN-15kV, w wysokości 250MVA,
 - b) prąd zwarcia doziemnego: 100,0 A i czas jego trwania: 0,4 s.
6. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, $\tan \varphi \leq 0,4$.
7. Sieć SN pracuje w układzie: sieć z izolowanym punktem neutralnym.

II. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przerw:

- a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
 - dla przerwy planowanej – 16 godz.,
 - przerwy nieplanowanej – 24 godz.;
- b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
 - przerw planowanych – 35 godz.,
 - przerw nieplanowanych – 48 godz.

III. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się na okres ważności umowy o przyłączenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przyłączanym obiekcie oraz urządzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do miejsca rozgraniczenia własności, winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz wymaganiami określonymi w niniejszych Warunkach przyłączenia.
2. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych użytkowników systemu zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
3. Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.).
4. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, po wcześniejszym zawarciu przez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z późniejszymi zmianami i rozporządzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawą „Prawo Energetyczne”.
5. Na cały zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.: dokumentacji techniczno-prawnej dla instalacji elektrycznej.
6. Przed przystąpieniem do projektowania, szczegóły dotyczące niniejszych warunków przyłączenia projektant winien uzgodnić z Wydziałem Planowania i Rozwoju.
7. Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć we własne, niezależne źródło energii, podłączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci przedsiębiorstwa energetycznego.
8. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych w ustawie Prawo energetyczne.
9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Wydziału Eksploatacji z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń.
10. TAURON Dystrybucja S.A. oświadcza, że po zawarciu umowy o przyłączenie oraz spełnieniu przez Wnioskodawcę postanowień niniejszych warunków przyłączenia i po wykonaniu niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, których realizacja nastąpi na podstawie zawartej między stronami umowy o przyłączenie – zapewnia dostawę energii elektrycznej na zasadach określonych we właściwych przepisach. Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem, o którym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art.

- 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z późniejszymi zmianami) i winno być traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, o której mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 wraz z późniejszymi zmianami).
11. Podmioty zaliczane do grup przyłączeniowych I-III i VI, przyłączone bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, opracowują instrukcję współpracy ruchowej posiadanych urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem warunków określonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do której te podmioty są przyłączone - „Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest dostępna na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl.
 12. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. każdy posiadany agregat prądowładczy oraz uzgodnić warunki połączenia agregatu z zasilaną instalacją. Połączenie to winno być wykonane w sposób wykluczający pracę równoległą agregatu z siecią dystrybucyjną oraz możliwość podania napięcia na sieć dystrybucyjną.
 13. Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. ujęte w formie standaryzacji dostępne są na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl.
 14. W sprawie Instrukcji współpracy projektowanych urządzeń elektroenergetycznych z siecią dystrybucyjną TAURON Dystrybucja S.A. należy kontaktować się z naszym Wydziałem Ruchu.
 15. Minimalna wielkość mocy wymaganej dla zabezpieczenia osób i mienia, w przypadku wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla obiektu wynosi: - obiekt nie podlega ograniczeniom w poborze mocy.
 16. W przypadku zastosowania przez Wnioskodawcę rozdzielnic SN z wyłącznikami, na etapie projektowania należy uzgodnić koordynację nastawień zabezpieczeń z Działem Automatyki i Telemechaniki.
 17. Umożliwić transmisję danych pomiarowych z układu pomiarowo-rozliczeniowego, poprzez wyprowadzenie anteny na zewnątrz obiektu. Zapewnić siłę sygnału GSM na poziomie, co najmniej zakresu 21-24, tj. (-71)-(-65) [dBm].
 18. Przyłączy 1 (zasilanie podstawowe) nr MDE: 0000039599483.

W załączeniu przesyłamy projekt umowy o przyłączenie.

Przygotował: Bała Henryk
Grupa: O09R03

Załączniki:
Załącz. Nr 1 - projekt umowy o przyłączenie
K/o:
1 x OMP

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie
Koordynator ds. przyłączeń
Wydział Przyłączeń
.....
Łukasz Nowak