

Propozycja instalacji i pomieszczeń do zabezpieczenia w zasilanie gwarantowane:

**1. KRYTYCZNE – UPS + agregat:**

- 1) Niezależna instalacja klimatyzacji dla serwerowni KCMRM wyposażona w system backup-u;
- 2) Backup instalacji klimatyzacji dla pomieszczeń CT SWD PRM;
- 3) Kontrola dostępu do wszystkich pomieszczeń budynku oraz wind;
- 4) 2 dźwigi windowe – osobowy oraz osobowo-towarowy;
- 5) Monitoring CCTV pomieszczeń i otoczenia budynku;
- 6) System antykradzieżowy;
- 7) W Sali Centrum Techniczne SWD PRM oraz Sali Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego – klimatyzacja;
- 8) System oświetlenia awaryjnego w częściach wspólnych – hole, klatki schodowe, garaż;
- 9) Serwerownia LPR/KCMRM;
- 10) Sala Centrum Techniczne SWD PRM – min 8 stanowisk pracy wraz ze ścianą wizyjną składającą się z 8 monitorów;
- 11) Sala Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego wraz ze ścianą wizyjną składającą się z 8 monitorów;
- 12) Oświetlenie pomieszczeń technicznych oraz niezbędnych obwodów w pomieszczeniach technicznych – poziom -1;
- 13) Zasilanie bram wjazdowych;
- 14) Zasilanie bramy garażowej – poziom -1;
- 15) Zasilanie części cateringowej i sali konsumpcyjnej – poziom 0;
- 16) Hall – poziom 0;
- 17) Recepcja – poziom 0;
- 18) Pokój pracowników recepcji – poziom 0;
- 19) Drzwi wejściowe – poziom 0;
- 20) Sala audio + obsługa sali audio;
- 21) Wentylacja mechaniczna budynku;
- 22) Sale szkoleniowe i konferencyjne – sprzęt IT (cały budynek);
- 23) Pokój Z-cy Dyrektora – poziom + 4;
- 24) Recepcja + Hall – poziom +4;
- 25) Kuchnie – poziom + 4;
- 26) Pokoje koordynatorów i Kierowników – poziom + 4;
- 27) Sale konferencyjne nr 3, 4, 7 – poziom + 4;
- 28) Sale szkoleniowe – poziom + 4;
- 29) Toalety i pomieszczenia techniczne i gospodarcze – poziom 4.
- 30) Zasilanie masztu antenowego.

**2. NIE KRYTYCZNE – tylko agregat:**

- 1) Oświetlenie wokół budynku.
- 2) Oświetlenie szatni – poziom -1;
- 3) Sale szkoleniowe oświetlenie – poziom + 1;
- 4) Hall oświetlenie – poziom + 1;
- 5) Pokój pracy – poziom + 2;
- 6) Pokój wypoczynku – poziom + 2;
- 7) Kuchnia/jadalnia – poziom +2;

- 8) Kuchnia/wypoczynek – poziom + 3;
- 9) Klimatyzacja podstawowa – cały budynek.
- 10) Jakieś podstawowe oświetlenie pokoi wypoczynkowych i łazienki.