



LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

CENTRALA

ul. Książycowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933

Warszawa, 06-04-2020 r.

LPR.ZZP.26.9-10.2020

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na części działki nr ew. 7/10 z obrębu 6-10-01, położonej przy ul. Książycowej 5 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy”.
Nr postępowania: ZP/4/I/2020.**

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, informuje, iż wpłynęło pytanie od Wykonawcy, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie, które wynika z rozbieżności w materiałach przetargowych udostępnionych w przetargu. **Prosimy o określenie dokładnej lokalizacji stacji transformatorowej, jaka ma zostać zaprojektowana wraz z podaniem informacji nt. liczby obiektów, jakie mają być przez nią zasilane.** Obecne wytyczne projektowe stanowiące załącznik nr 1.19 *Założenia do projektu budowy budynku Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego* mówią o tym, że: 10. *Nowa stacja transformatorowa wspólna dla wszystkich obiektów LPR położona poza terenem inwestycji budowy budynku KCMRM.* Natomiast zgodnie z udostępnionymi przez Zamawiającego, jako zał. 1.17 *Warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej* stacja transformatorowa powinna być zaprojektowana na terenie inwestycji. Prosimy o informację, która z powyższych informacji jest wiążąca dla Wykonawcy i jak Wykonawca ma rozumieć powyższą rozbieżność.

Odpowiedź:

Stacja będzie zlokalizowana poza terenem inwestycji, na innej części działki nr. ew. 7/10 z obrębu 6-10-01. - na załączniku nr. 1.21 do OPZ - [pzt rozbudowy bazy HEMS i SOT Warszawa] jest to obiekt zaznaczony numerem 22. Stacja zostanie zaprojektowana i wybudowana przez Innogy Stoen Operator. Do obowiązków Wykonawcy w niniejszym postępowaniu należy zaprojektowanie zasilania budynku KCMRM z projektowanej stacji, oraz wyposażenia pola odpływowego w stacji.

Zamawiający informuje, że wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ są integralną częścią SIWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

dr hab. n. o zdr. Robert Gałczkowski, prof. uczelni

Dyrektor
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
/dokument podpisany elektronicznie/