



LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

CENTRALA

ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933

Warszawa, 26-11-2020 r.

LPR.ZZP.26.89-8.2020

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Rozbudowa i przebudowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz stacji obsługi technicznej (SOT) wraz z budową strefy końcowego podejścia i startu śmigłowca - FATO położonych przy ul. Księżycowej 5, wraz z rozbiórką obiektów budowlanych i elementów zagospodarowania terenu - zadania współfinansowane ze środków UE - POIiŚ 2014-2020, projekt pn.: "Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - etap 3" oraz budowa namiotu halowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu**".
Nr postępowania: ZP/2/XI/2020.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawcy, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi.

1. Pytanie:

W związku z dużą złożonością tematu, trudnościami z uzyskaniem ofert z rynku od podwykonawców spowodowanej pandemią COVID (kwarantanny, praca zdalna, choroby) zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do 21.12.2020.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie zgadza się na przesunięcie terminu do 21.12.2020 r. Jednocześnie zwraca uwagę, że termin składania ofert został zmieniony na 14.12.2020 r.

2. Pytanie:

W przedmiarze w budynku HEMS nie uwzględniono pozycji dot. drzwi DZ01, DZ06, DZ09, DZ15 występujących na rzutach, prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający wyjaśnia:

DZ01 - w projekcie nie występują drzwi oznaczone symbolem DZ01

DZ06 - przedm_HEMS_bud - poz. 137 d.1.6.3 - winno być DZ06 (omyłka pisarska, powielenie symbolu DZ05)

DZ09 - przedm_HEMS_bud - poz. 133 d.1.6.3

DZ15 - przedm_HEMS_bud - poz. 242 d.2.7.2 - winno być "DZ15"

3. Pytanie:

W przedmiarze w budynku HEMS nie uwzględniono pozycji dot. okna 07 EI30 o wym. 1,06 x 1,6 m, występującego na rzucie, prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający wyjaśnia, że okno oznaczone na rzucie symbolem 07 EI30 ma wymiary 190x70 (w projekcie nie występuje okno o wymiarach wskazanych w pytaniu).

4. Pytanie:

W przedmiarze w budynku HEMS nie uwzględniono pozycji dot. bramy B01 o wym. 3,5 x 2,4 m występującej na rzucie, prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający wyjaśnia, że w projekcie budynku HEMS nie występuje brama oznaczona symbolem B01. Brama o symbolu B01 jest zaprojektowana w budynku SOT.

5. Pytanie:

W przedmiarze w budynku HEMS nie uwzględniono pozycji dot. drzwi DW26, DW27 występujących na rzutach, prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający wyjaśnia, że drzwi DW26 i DW27 zostały ujęte w przedmiarach wraz z innymi drzwiami tego samego typu o innym oznaczeniu.

6. Pytanie:

Prosimy o podanie wymiarów i rodzaju bram wjazdowych do hangaru, wg. rzutu w osi A/3-8, brak danych w projekcie.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający wyjaśnia, że wnioskowane dane znajdują się w opisie na rysunku WAW_PW_AR_HEMS_RZ_01_2020_01_11, brama ma wymiar 12,0 m x 5,0 m.

7. Pytanie:

Rysunek WAW_PW_AR_SCH_72, przedstawia punkt kotwiczenia asekuracji na dachu, prosimy o wskazanie lokalizacji lub podanie ilości do wyceny?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający wyjaśnia, że punkty kotwiczenia asekuracji powinny być montowane w rozstawie co 6,0 m w odległości do 3,0 m od krawędzi dachu; na budynku HEMS: 13 sztuk; na budynku SOT: 26 sztuk.

8. Pytanie:

Prosimy o podanie, jaki rodzaj wykładziny PCV należy przyjąć w jakim pomieszczeniu. Występują rozbieżności pomiędzy rzutem posadzek, na którym jest pokazany tylko jeden rodzaj wykładziny PCV a poniższym opisem.

POSADZKI:

GRES - kolor grafitowy - TS13 NOVA GALA lub równoważne - komunikacja, łazienki, szatnia, pom.garaż., pom.tech.
 ŻYWICA EPOKSYDOWA - hangar, pom. warsztatowe
 WYKŁADZINA PVC:
 1) TARKETT iQ Granit Medium Grey lub równoważna - pom.oczekiwań, pok.operacyjny, pom. socjalne
 2) TARKETT iQ Toro SC Dark Grey lub równoważna - rozdziel. elektr., serwerownia, pom. gosp.
 3) TARKETT Granit Multisafe Medium Grey lub równoważna - pom. med.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający wyjaśnia, że w przytoczonej legendzie przy typach wykładziny wymienione są pomieszczenia, w których należy je zastosować.

9. Pytanie:

W przedmiarze w budynku STO nie uwzględniono pozycji dot. wykończenia posadzek na parterze z blachy ryflowanej występującej na rzucie, prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający wskazuje pozycje: przedm_SOT_bud - poz. 119 d.1.3.2.

10. Pytanie:

W przedmiarze w budynku STO nie uwzględniono pozycji dot. drzwi DW12, DW14, DW25 występujących na rzutach, prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający wyjaśnia:

DW12: parametry drzwi oznaczone tym symbolem zamieszczono na rysunku WAW_PW_AR_RZ_01_2020_01_11,

DW14: błędnie oznaczono w przedmiarze jako DW17,

DW25: w projekcie nie występują drzwi oznaczone symbolem DW25.

Ponadto Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 IPU informuje, że przedmiary robót stanowią dla Wykonawcy jedynie materiał pomocniczy w określeniu wartości robót.

Jednocześnie Zamawiający udostępnia poprawiony rysunek WAW_PW_AR_HEMS_RZ_01 w załączeniu do niniejszych odpowiedzi.

11. Pytanie:

W przedmiarze w budynku STO nie uwzględniono pozycji dot. fasady F2 występującej na rzutach, prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający wskazuje pozycje: przedm_SOT_bud - poz. 202 d.1.6.5.

12. Pytanie:

Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej w formie edytowalnej CAD.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że przekaze edytowalną wersję dokumentacji Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

13. Pytanie:

Prosimy o uzupełnienie brakującego opisu technicznego instalacji gazu.

Odpowiedź na pytanie:

Dokumentacja przekazana w komplecie, znajduje się pod linkiem:

<https://cloud.lpr.com.pl/owncloud/index.php/s/HyqtvPFVz8iQEdk>

14. Pytanie:

Prosimy o uzupełnienie schematu kotłowni gazowej i zestawu kominowego.

Odpowiedź na pytanie:

Dokumentacja przekazana w komplecie, znajduje się pod linkiem:

<https://cloud.lpr.com.pl/owncloud/index.php/s/HyqtvPFVz8iQEdk>

Zamawiający w nawiązaniu do powyższych pytań, zwraca uwagę na zapisy §3 ust. 3 IPU „Wykonawca oświadcza, że podstawą sporządzenia i wyceny jego Oferty była całość przedmiotu Umowy opisana w Materiałach Przetargowych, wydane decyzje oraz zgodność Inwestycji z przepisami prawa, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i doświadczeniem Wykonawcy. Przedmiary robót stanowią dla Wykonawcy jedynie materiał pomocniczy w określeniu wartości robót. Wykonawca dokonał własnych obmiarów robót oraz dokładnego zapoznania się z Dokumentacją Projektowo-Kosztorysową i Materiałami Przetargowymi, z uwzględnieniem § 6 ust. 2 Umowy”.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi do treści SIWZ są integralną częścią SIWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Robert Gałżkowski

Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

/dokument podpisany elektronicznie/