



LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

CENTRALA

ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933

Warszawa, 29-12-2020 r.

LPR.DIN.07.1338-1.2020

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: Dostawa, montaż oraz najem namiotu halowego, zwanego przedmiotem najmu, stanowiącego tymczasowy hangar dla śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Oddziału Warszawa przy ul. Księżycowej 5, a po zakończeniu okresu najmu, jego demontaż i wywóz". Nr zapytania: 3915/ZP/2020.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający, informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawcy, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. Pytanie:

Po czyjej stronie jest uzyskanie pozwolenia na budowę

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że roboty polegające na montażu namiotu halowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na czas budowy zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo budowlane (to jest z art 29 ust. 2 pkt 21 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - po nowelizacji we wrześniu 2020 r.) nie kwalifikują się do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, ponieważ ww. obiekt będzie przeznaczony wyłącznie do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych i będzie zlokalizowany na terenie budowy.

2. Pytanie:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na konstrukcję z profili aluminiowych.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że konstrukcja namiotu musi zapewnić bezpieczeństwo użytkowania oraz bezawaryjną pracę. Zamawiający dopuszcza wykonanie konstrukcji z profili aluminiowych pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w treści Zapytania Ofertowego.

3. Pytanie:

Jaka ma być odporność ogniowa.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że Obiekt jest w klasie "E" odporności pożarowej. Plandeka wykonana z materiału przynajmniej trudno zapalnego.

Z poważaniem

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Robert Gałązkowski

Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

/dokument podpisany elektronicznie/

Sporządził: Grzegorz Stankiewicz - WP.I