



LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

CENTRALA

ul. Książycowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933

Warszawa, 20 kwietnia 2021r.

LPR.DA.07.496-1.2021

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: Doposażenie pomieszczeń medycznych w Oddziałach i Filiach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w systemy klimatyzacji.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający, informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawców, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. Pytanie:

Zwracam się z pytaniem odnośnie powyższego zlecenia na klimatyzatory.

Chciałbym się dowiedzieć, czy posiadają państwo rysunki techniczne pomieszczeń lub budynków w których jest przewidziany montaż. Czy dobrze zrozumiałem, że w treści zapytania też jest wyszczególniony serwis i obsługa na czas gwarancji? co należy wliczyć w koszt montażu?

Odpowiedź na pytanie:

Tak, posiadamy rysunki techniczne pomieszczeń medycznych.

Zamawiający wymaga serwisu gwarancyjnego producenta przez okres co najmniej 36 miesięcy oraz obsługi w trakcie trwania gwarancji.

W koszty montażu uwzględnić należy wszystkie elementy do prawidłowego montażu i uruchomienia klimatyzacji (podłączenie instalacji: freonowej, elektrycznej i hydraulicznej z możliwością prawidłowego odprowadzania skroplin.

DYREKTOR
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Robert Gałkowski

Kierownik
Działu Administracyjno-Technicznego
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Karolina Tierentiew