

Lp.	Instalacje i pomieszczenia, wobec których wymagane jest zabezpieczenie w zasilanie gwarantowane	rodzaj zabezpieczenia
1.	Oświetlenie wokół budynku	bez zabezpieczenia
2.	Zasilanie bram wjazdowych	agregat
3.	Kontrola dostępu do wszystkich pomieszczeń budynku oraz wind	agregat
4.	System antykradzieżowy	agregat
5.	Monitoring CCTV pomieszczeń i otoczenia budynku	UPS+agregat
6.	Wentylacja mechaniczna budynku	agregat
7.	Klimatyzacja podstawowa – cały budynek	agregat
8.	Zasilanie masztu antenowego	UPS+agregat
9.	System oświetlenia awaryjnego w częściach wspólnych budynku – hole przy windzie, klatki schodowe, garaż	agregat
10.	Dźwigi windowy	bez zabezpieczenia
11.	Zasilanie bramy garażowej – poziom -1	agregat
12.	Oświetlenie pomieszczeń technicznych oraz niezbędnych obwodów w pomieszczeniach technicznych – poziom -1	bez zabezpieczenia
13.	Oświetlenie szatni i pom. socjalnych – poziom -1	bez zabezpieczenia
14.	Drzwi wejściowe – poziom 0	agregat
15.	Hall – poziom 0	agregat
16.	Recepcja – poziom 0	agregat
17.	Pokój pracowników recepcji – poziom 0	bez zabezpieczenia
18.	Zasilanie części zapleczerwowej cateringowej i sali konsumpcyjnej – poziom 0	agregat
19.	Sala audio + obsługa sali audio - poziom 0	UPS+agregat
20.	Oświetlenie pokoi wypoczynkowych i łazienek przy pokojach - poziom +1	agregat
21.	Pokój pracy – poziom + 1	bez zabezpieczenia
22.	Pokój wypoczynku – poziom + 1	bez zabezpieczenia
23.	Kuchnia/jadalnia – poziom +1	bez zabezpieczenia
24.	Sale szkoleniowe i sterownie oświetlenie – poziom + 2	agregat
25.	Sale szkoleniowe i sterownie – sprzęt IT - poziom +2	UPS+agregat
26.	Hall przy windzie - oświetlenie – poziom + 2	agregat
27.	Recepcja + hol przy windzie - oświetlenie – poziom +3	agregat
28.	Pokój Z-cy Dyrektora – poziom + 3	UPS+agregat
29.	Pokoje koordynatorów i Kierowników – poziom + 3	UPS+agregat
30.	Serwerownia LPR/KCMRM - poziom +3	UPS+agregat
31.	Niezależna instalacja klimatyzacji dla serwerowni KCMRM wyposażona w system backup-u	agregat
32.	Sala Centrum Techniczne SWD PRM – min. 10 stanowisk pracy wraz ze ścianą wizyjną składającą się z 8 monitorów - poziom +3	UPS+agregat
33.	Sala Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego wraz ze ścianą wizyjną składającą się z 8 monitorów - poziom +3	UPS+agregat
34.	W Sali Centrum Techniczne SWD PRM oraz Sali Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego – klimatyzacja	agregat
35.	Backup instalacji klimatyzacji dla pomieszczeń CT SWD PRM	agregat
36.	Sale konferencyjne – sprzęt IT - poziom +3	UPS+agregat
37.	Sale konferencyjne - oświetlenie – poziom +3	bez zabezpieczenia
38.	Sala administratorów 24 h – poziom + 3	UPS+agregat
39.	Toalety i pomieszczenia techniczne i gospodarcze – poziom +3 (część 24 h)	agregat
39.	Kuchnia/wypoczynek – poziom + 3 (część biurowa)	bez zabezpieczenia
40.	Kuchnia/wypoczynek – poziom + 3 (część 24h)	agregat