



LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

CENTRALA

ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933

Warszawa, 06-07-2022 r.

LPR.ZZP.26.34-2.2022

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 13 07 03 Inne paliwa (włącznie z mieszaninami) - 13 zadań”. Nr postępowania: ZP/7/VI/2022

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), w związku z wnioskiem Wykonawcy udziela następujących wyjaśnień treści SWZ:

Pytanie:

Zwracam się z prośbą o przesłanie analiz odpadu o kodzie 13 07 03. Przede wszystkim interesuje nas skład i zawartość odpadu.

Odpowiedź:

Są to odpady powstałe w związku z utrzymaniem odpowiedniej jakości paliwa lotniczego JET A-1 w stacjach paliw, tj. odstoje paliwa ściągane z najniższego punktu podziemnego zbiornika paliwowego, próbki paliwa pobierane z filtra paliwa oraz z pistoletu paliwowego, celem dokonania ich oceny wzrokowej, resztki paliwa pochodzące ze zbiornika paliwowego statku powietrznego. Odpad paliwa lotniczego JET A-1 może zawierać wodę lub zanieczyszczenia mechaniczne (np. drobinki piasku, rdzy itp.) powstałe z osadów zbierających się na dnie podziemnego zbiornika paliwowego/zbiornika paliwowego statku powietrznego.

Z poważaniem

Z upoważnienia Dyrektora LPR

Marcin Podgórski

zastępca dyrektora ds. ratownictwa medycznego, organizacji i planowania

/dokument podpisany elektronicznie/