



LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

CENTRALA

ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933

Warszawa, 15-09-2022 r.

LPR.ZZP.26.50-2.2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Dotyczy: postępowania pn. „**Modyfikacja torów antenowych w obiektach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w związku z realizacją pilotażu zadania 2 budowy PZŁ SWD PRM w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym**”. Nr postępowania: ZP/2/VIII/2022.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej dalej „ustawą”, w związku z wnioskiem Wykonawcy udziela następujących odpowiedzi do treści SWZ.

1. Pytanie:

W Zał. 19 do OPZ - DT modyfikacji torów antenowych - Filia LPR w Koszalinie, biuro projektowe zaplanowało montaż nowej radiostacji Motorola oraz ICOM. Czy wykonawca jest zobowiązany do zakupu i montażu wymienionych. Radiostacji? Czy jest to błąd biura projektowego?

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje radiotelefonami, o których mowa w DT. Wykonawca nie jest zobowiązany do zakupu i montażu radiotelefonów.

2. Pytanie:

W większości lokalizacji biuro projektowe zaleca montaż iglic odgromowych, Odgromników koncentrycznych czy też dodatkowych opasek uziemiających. Niemniej jednak pozostawia to do decyzji inwestora. Zatem prosimy o udzielenie odpowiedzi czy inwestor wymaga wykonania instalacji wg. zaleceń biura projektowego

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt 4 ppkt 22 OPZ Zamawiający nie decyduje się na montaż iglic odgromowych na istniejących masztach. Zamawiający wymaga instalacji opasek uziemiających oraz odgromników na nowo instalowanych kablach koncentrycznych oraz na istniejących torach, jeśli nie były w nie wyposażone.

3. Pytanie:

Czy możliwe będzie wykonania czynności odbiorowych zaraz po wykonaniu prac montażowych?

Odpowiedź:

Zamawiający, w miarę możliwości będzie dążył to odbioru prac po ich ukończeniu. Nie wyklucza jednak możliwości odbioru wykonanych prac w innym terminie, lecz nie później niż 5 dni po ich zakończeniu. Jednocześnie mają zastosowanie zapisy § 3 PPU.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi do treści SWZ są integralną częścią SWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem

prof. Robert Gałczkowski

dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

/dokument podpisany elektronicznie/

Sporządził: Karolina Biela - DZP